水質検査実施箇所：梨木原給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			9時53分	9時50分	9時15分	10時00分	9時58分	9時15分	9時30分	9時50分	10時06分	10時01分	9時15分	10時02分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			曇	晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	雪	雪	晴
	気温（℃）			16.5	20.9	18.0	27.0	28.2	19.0	15.0	15.7	5.5	-1.0	-1.1	11.2
	水温（℃）			10.5	14.5	18.5	22.5	28.2	24.0	21.7	15.3	9.0	4.4	3.8	3.2
	残留塩素（mg/ℓ）			0.30	0.30	0.16	0.15	0.12	0.12	0.18	0.22	0.30	0.32	0.32	0.26
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.002			0.003			0.002			0.002
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.004			0.011			0.005			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.003			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.010			0.019			0.010			0.008
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.005			0.003			0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.4									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.5	5.2	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	5.2	5.3	5.2	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			44									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			84									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：富沢給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			9時19分	9時17分	14時31分	9時30分	9時21分	12時00分	12時15分	9時17分	9時26分	9時24分	11時50分	9時25分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			曇	晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	曇	雪	曇
	気温（℃）			13.6	15.8	23.5	27.1	27.0	22.0	15.8	14.4	6.4	-3.1	1.5	6.2
	水温（℃）			10.3	14.5	18.5	22.5	26.6	23.3	20.5	15.0	8.7	5.0	3.0	3.4
	残留塩素（mg/ℓ）			0.48	0.52	0.50	0.42	0.24	0.48	0.44	0.30	0.50	0.50	0.50	0.34
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.011			0.024			0.006			0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.007			0.008			0.005			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.014			0.030			0.009			0.007
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.005			0.013			0.005			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.006			0.003			0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			6.2									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	15.0	8.9	7.0	8.6	8.7	8.3	8.5	8.3	10.0	11.0	10.0	15.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			14									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			44									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8～8.6	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.2	0.8
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8	0.2
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：三郷給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			9時06分	9時07分	14時13分	9時20分	9時10分	11時45分	12時00分	9時06分	9時11分	9時12分	11時35分	9時09分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			曇	晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	曇	雪	晴
	気温（℃）			13.8	15.0	23.3	26.4	26.0	22.2	15.8	15.6	5.0	-2.5	1.5	7.1
	水温（℃）			11.7	15.0	19.8	22.4	27.4	23.5	20.5	14.4	7.9	4.4	3.0	3.7
	残留塩素（mg/ℓ）			0.32	0.42	0.42	0.24	0.20	0.32	0.28	0.28	0.28	0.42	0.50	0.40
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001			0.001			0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.014			0.030			0.007			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.007			0.003			0.004			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.018			0.037			0.012			0.008
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.006			0.017			0.005			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.004			0.007			0.004			0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.02									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.5									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	16	9.8	7.1	8.4	9.0	8.6	8.4	8.3	9.7	10.0	10.0	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			13									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			55									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8～8.6	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：原給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			10時06分	10時00分	9時35分	10時10分	10時10分	9時30分	9時45分	10時00分	10時21分	10時18分	9時30分	10時18分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			曇	晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	曇	雪	雪	晴
	気温（℃）			16.8	20.6	17.8	28.1	27.0	19.0	15.3	15.2	5.6	-0.5	-1.0	9.2
	水温（℃）			10.0	14.1	18.6	22.0	26.5	22.0	19.5	12.5	7.0	2.8	3.8	2.5
	残留塩素（mg/ℓ）			0.30	0.30	0.18	0.16	0.18	0.16	0.22	0.24	0.36	0.36	0.36	0.24
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.002未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.004未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.004			0.010			0.003			0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.003			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.010			0.017			0.007			0.006
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.004			0.002			0.002
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.0									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.5	5.2	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.1	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			44									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			95									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：月布系給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			10時46分	10時35分	13時35分	10時50分	10時49分	10時15分	10時20分	10時40分	11時06分	11時00分	10時30分	11時02分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	晴	雪	雪	晴
	気温（℃）			15.5	19.2	22.2	28.8	25.9	21.3	15.0	12.8	4.2	-2.9	-0.9	6.0
	水温（℃）			8.9	14.1	16.5	21.0	25.4	19.7	18.7	14.5	7.2	3.7	3.0	3.9
	残留塩素（mg/ℓ）			0.34	0.20	0.10	0.12	0.26	0.38	0.48	0.54	0.64	0.62	0.52	0.38
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.018			0.026			0.011			0.007
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.006			0.005			0.004			0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001			0.001未満			0.001			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.024			0.032			0.016			0.012
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.004			0.007			0.005			0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.005			0.006			0.004			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			15									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	6.0	5.0	4.6	5.4	5.6	5.0	5.1	5.7	6.4	6.7	6.2	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			16									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			96									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.7	0.7	1.4	2.2	1.2	1.0	1.1	1.4	1.1	0.7	0.7	1.0
47	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.6	0.6	2.0	3.3	0.8	0.6	0.7	1.1	0.5	0.8	0.9	1.2
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.2	0.5
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：切留系給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			10時57分	10時48分	11時13分	11時00分	10時59分	10時35分	10時40分	10時50分	11時18分	11時13分	10時20分	11時24分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	晴	雪	雪	晴
	気温（℃）			18.8	18.8	20.2	28.6	26.3	21.3	15.0	13.0	4.5	-1.2	-0.9	6.0
	水温（℃）			7.5	12.0	15.5	19.5	24.5	20.3	17.8	13.9	7.5	4.7	3.5	4.0
	残留塩素（mg/ℓ）			0.44	0.42	0.36	0.34	0.50	0.36	0.32	0.38	0.36	0.44	0.38	0.34
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			4.2									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.2	5.2	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			47									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			95									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：用給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			9時31分	9時27分	15時10分	9時40分	9時33分	12時20分	12時35分	9時29分	9時41分	9時32分	12時00分	9時39分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			曇	晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	曇	雪	晴
	気温（℃）			14.7	19.4	24.2	27.0	27.3	21.5	16.0	14.8	6.2	-1.0	1.8	5.8
	水温（℃）			10.3	13.5	17.0	19.5	22.0	19.3	18.0	13.4	8.7	5.5	5.5	5.2
	残留塩素（mg/ℓ）			0.52	0.50	0.62	0.46	0.62	0.54	0.30	0.30	0.42	0.42	0.64	0.54
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.002			0.004			0.002			0.002
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			1.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.14			0.18			0.1			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.02									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			22.0									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.2	6.1	6.1	5.9	5.9	5.9	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			100			110			110			100
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			207			186			218			204
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	-	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：黒森給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			10時28分	10時21分	10時03分	10時30分	10時32分	9時50分	10時05分	10時21分	10時44分	10時43分	9時55分	10時43分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			曇	晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	晴	雪	雪	晴
	気温（℃）			18.2	20.1	18.5	28.6	26.8	19.5	15.0	14.2	4.8	-2.7	-1.5	9.2
	水温（℃）			7.6	13.6	17.6	21.5	25.0	21.2	19.2	13.4	6.8	4.0	3.0	1.9
	残留塩素（mg/ℓ）			0.22	0.30	0.20	0.18	0.12	0.16	0.26	0.24	0.34	0.36	0.32	0.38
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.004			0.009			0.005			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.003			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.010			0.017			0.010			0.007
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.005			0.003			0.002
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.3									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.5	5.2	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	5.1	5.3	5.1	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			43									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			82									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8～8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.7	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：道海給水栓

令和３年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
	採水時間			11時16分	11時12分	12時33分	11時40分	11時19分	11時10分	11時25分	11時06分	11時40分	11時40分	11時00分	11時41分
	天候（前日）			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇
	天候（当日）			晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	晴	雪	雪	晴
	気温（℃）			18.0	17.0	21.0	28.6	26.8	19.5	14.5	14.0	2.2	-2.5	-0.8	4.5
	水温（℃）			5.8	10.5	14.5	19.5	21.3	18.0	17.0	11.7	6.4	4.1	3.8	3.4
	残留塩素（mg/ℓ）			0.54	0.20	0.68	0.28	0.24	0.30	0.22	0.28	0.60	0.10	0.16	0.22
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			1.0									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.03									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			6.5									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.003									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.7	5.1	5.2	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			11									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			57									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8～8.6	5.9	5.8	5.9	5.9	6.1	6.0	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	1.2	1.2	0.7	1.2	1.2	1.5	1.4	0.8	1.1	0.8	1.2	0.6
51	濁度	度	2.以下	0.2	0.1	0.1未満	0.2	0.1	0.4	0.6	0.1未満	0.1	0.1未満	0.5	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合