水質検査実施箇所：梨木原給水栓

令和6年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月4日
	採水時間			9時10分	9時55分	10時21分	10時02分	10時06分	10時13分	10時10分	10時03分	10時11分	9時54分	10時18分	10時21分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
	気温（℃）			10.2	16.2	24.0	23.5	29.8	26.9	16.8	10.0	6.0	2.6	3.1	2.7
	水温（℃）			9.8	16.1	18.9	23.5	25.9	26.3	22.5	16.0	10.3	5.8	4.8	4.7
	残留塩素（mg/ℓ）			0.44	0.48	0.50	0.26	0.38	0.32	0.24	0.34	0.34	0.58	0.46	0.44
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.002			0.01			0.002			0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.015			0.030			0.009			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.01			0.004			0.004			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001			0.001			0.003
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.019			0.039			0.014			0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.010			0.019			0.008			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.004			0.008			0.004			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.4									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	11	6.5	5.8	6.6	12.0	12.0	11.0	10.0	11.0	12.0	14.0	19.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			15									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			40									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値	-	5.8～8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：富沢給水栓

令和6年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日
	採水時間			11時30分	9時22分	9時32分	9時32分	9時28分	9時24分	9時40分	9時30分	9時34分	9時20分	9時45分	9時29分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	曇	曇	雪	晴	晴
	気温（℃）			10.5	14.2	25.8	23.3	30.0	25.5	17.2	10.0	4.0	2.0	3.0	0.5
	水温（℃）			10.8	16.6	19.2	23.6	26.5	25.8	21.6	16.0	9.4	5.4	4.5	4.0
	残留塩素（mg/ℓ）			0.50	0.56	0.54	0.42	0.40	0.44	0.44	0.42	0.46	0.60	0.48	0.38
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.013			0.024			0.006			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.009			0.008			0.005			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001			0.001			0.003
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.016			0.032			0.010			0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.009			0.014			0.005			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.007			0.003			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.02									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.5									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	10.0	6.3	5.8	6.9	9.9	11.0	10.0	11.0	11.0	12.0	15.0	20.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			14									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			42									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：三郷給水栓

令和6年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日
	採水時間			11時15分	9時10分	9時19分	9時22分	9時14分	9時12分	9時25分	9時19分	9時19分	9時05分	9時33分	9時13分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	曇	晴	雪	曇	晴
	気温（℃）			10.5	16.3	26.1	23.7	32.2	28.0	17.0	9.2	3.9	1.6	4.0	0.2
	水温（℃）			11.8	17.5	20.5	24.4	28.3	27.6	21.7	15.1	9.2	5.3	5.0	5.4
	残留塩素（mg/ℓ）			0.42	0.34	0.40	0.18	0.20	0.22	0.20	0.28	0.32	0.50	0.42	0.44
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.017			0.031			0.009			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.009			0.003未満			0.004			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001			0.001			0.003
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.021			0.04			0.014			0.011
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.011			0.017			0.007			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.004			0.008			0.004			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.4									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	11.0	6.5	5.8	6.6	11.0	11.0	10.0	10.0	11.0	12.0	14.0	19
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			14									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			41									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：原給水栓

令和6年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日
	採水時間			9時25分	10時07分	10時33分	10時14分	10時20分	10時25分	10時40分	10時17分	10時28分	10時09分	10時33分	10時39分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雪	晴	晴
	気温（℃）			10.2	16.0	27.0	23.1	31.0	28.6	17.4	14.2	6.7	2.2	4.5	5.0
	水温（℃）			10.5	16.0	19.6	23.6	26.4	25.5	21.0	14.2	7.7	4.0	4.0	4.6
	残留塩素（mg/ℓ）			0.38	0.38	0.22	0.20	0.22	0.18	0.22	0.24	0.28	0.35	0.36	0.40
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.007			0.009			0.005			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.003			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.013			0.016			0.01			0.009
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.004			0.004			0.003			0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.004			0.003			0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.9									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.7	4.5	4.4	4.6	4.6	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			46									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			84									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値	-	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：月布系給水栓

令和6年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日
	採水時間			10時45分	10時28分	11時14分	10時51分	10時20分	11時01分	11時15分	10時54分	11時11分	10時50分	11時09分	11時22分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雪	曇	晴
	気温（℃）			9.0	16.5	31.9	23.0	29.4	28.5	17.0	12.2	4.0	1.3	2.9	2.5
	水温（℃）			8.0	14.5	17.5	22.3	24.6	24.2	20.4	14.5	7.9	6.7	5.6	4.5
	残留塩素（mg/ℓ）			0.52	0.54	0.50	0.54	0.28	0.22	0.32	0.32	0.46	0.33	0.38	0.36
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06			0.17			0.08			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.030			0.031			0.01			0.007
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.006			0.004			0.004			0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.035			0.039			0.013			0.012
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.012			0.011			0.006			0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.005			0.007			0.003			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			12									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.5	4.0	4.3	4.2	5.2	5.5	5.7	5.3	5.2	5.5	5.6	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			19									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			72			85			76			70
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.6	0.7	1.0	1.1	0.8	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.9
47	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.6	7.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.7	0.7	1.3	1.8	1.0	1.4	1.3	1.3	1.2	0.9	1.1	1.1
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：切留系給水栓

令和6年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日
	採水時間			10時30分	10時51分	11時44分	11時12分	11時05分	11時24分	11時25分	11時16分	11時23分	11時03分	11時19分	11時40分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	曇	晴	雪	曇	曇
	気温（℃）			9.0	17.2	31.9	23.0	29.4	28.5	16.9	15.0	4.0	1.1	2.7	2.5
	水温（℃）			8.0	15.0	16.5	20.0	22.0	23.6	18.7	14.4	7.9	5.1	4.4	4.0
	残留塩素（mg/ℓ）			0.48	0.48	0.52	0.50	0.62	0.40	0.50	0.48	0.58	0.56	0.48	0.52
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			4.9									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	4.3	4.5	4.3	4.2	4.4	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			48									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			84									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	-	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：用給水栓

令和6年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日
	採水時間			11時45分	9時35分	9時47分	9時43分	9時41分	9時35分	9時50分	9時42分	9時49分	9時32分	9時57分	9時56分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雪	晴	晴
	気温（℃）			9.8	17.8	28.2	23.7	32.2	26.6	16.3	9.7	3.0	1.2	3.0	2.0
	水温（℃）			10.0	14.3	16.3	20.2	21.7	20.9	18.6	13.8	9.9	6.2	6.5	5.8
	残留塩素（mg/ℓ）			0.54	0.56	0.40	0.34	0.64	0.70	0.24	0.54	0.44	0.87	0.52	0.54
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	2
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.002			0.003			0.001			0.002
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			1.0									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.39			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.02									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			19									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.8	5.9	5.9	6.0	5.8	6.1	6.0	6.3	6.4	6.3	6.2	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			110			100			100			100
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			201			196			200			186
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	-	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	6.9	7.4	6.9	7.0	6.9	6.9
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：黒森給水栓

令和6年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日
	採水時間			9時45分	12時08分	10時57分	10時34分	10時42分	10時48分	11時00分	10時38分	10時52分	10時32分	10時54分	12時30分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雪	晴	晴
	気温（℃）			9.5	17.9	29.0	23.0	32.2	26.8	17.8	15.6	7.4	1.9	3.8	2.5
	水温（℃）			9.5	14.9	16.8	23.2	23.5	24.3	20.3	13.5	6.7	4.9	3.5	2.7
	残留塩素（mg/ℓ）			0.38	0.38	0.32	0.30	0.18	0.18	0.24	0.26	0.30	0.48	0.34	0.38
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.005			0.008			0.005			0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.002			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.009			0.015			0.01			0.011
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.004			0.004			0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.002			0.004			0.003			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.8									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.4	4.6	4.7	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			48									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			68									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度　水質検査結果

水質検査実施箇所：道海給水栓

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月0日	1月16日	1月0日	1月0日
	採水時間			10時10分	11時29分	12時18分	11時51分	11時35分	11時53分	11時45分	11時42分	11時44分	13時43分	11時37分	12時06分
	天候（前日）			晴	雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	天候（当日）			雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴
	気温（℃）			7.8	16.9	25.0	22.0	28.0	27.8	15.6	15.5	4.0	1.0	3.3	2.7
	水温（℃）			4.8	12.4	15.1	19.4	21.5	21.3	17.5	12.6	7.3	4.0	4.1	3.4
	残留塩素（mg/ℓ）			0.44	0.38	0.58	0.50	0.18	0.52	2.40	0.74	1.00	0.90	0.48	0.50
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			1.0									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001			0.002			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.002			0.007			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001			0.003			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.03									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.08			0.12			0.08			0.05
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			6.5									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.004									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.1	5.1	5.1	5.2	4.8	5.1	5.4	5.0	4.9	5.2	5.2	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			13									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			57									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8～8.6	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.1	6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	6.0
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	4.1	1.0	1.3	1.5	2.6	2.3	2.1	2.4	1.8	1.4	1.5	1.2
51	濁度	度	2.以下	1.7	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.8	0.3	0.2	0.3	0.1
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合