水質検査実施箇所：梨木原給水栓

令和7年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間			9時42分	10時20分	10時40分	9時50分	10時10分	10時55分	10時20分	10時20分	10時15分	10時30分	9時40分	10時16分
	天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）			晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	雨	晴	曇
	気温（℃）			12.0	21.9	27.4	29.8	28.7	29.5	23.0	11.7	7.0	5.0	2.2	3.3
	水温（℃）			8.6	13.5	17.6	23.3	27.8	27.2	22.5	14.5	9.9	5.8	5.5	6.4
	残留塩素（mg/ℓ）			0.48	0.46	0.46	0.40	0.36	0.30	0.40	0.40	0.46	0.50	0.50	0.46
	検査項目		単位	基準値	検査結果										
1	一般細菌		個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01以下			0.002			0.007			0.003			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06以下			0.011			0.038			0.006			0.004
24	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03以下			0.008			0.008			0.005			0.004
25	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.002
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1以下			0.014			0.043			0.009			0.009
28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03以下			0.008			0.027			0.005			0.004
29	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.005			0.003			0.003
30	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0以下			0.02									
33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200.以下			5.3									
37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン		mg/ℓ	200.以下	15	8.6	7	7.1	8.5	8.5	10.0	7.6	9.0	11.0	12.0	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/ℓ	300.以下			12									
40	蒸発残留物		mg/ℓ	500.以下			40									
41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類		mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）		mg/ℓ	3.以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	1	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値		-	5.8~8.6	7.0	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.3
48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：富沢給水栓

令和7年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間			9時14分	9時45分	9時45分	9時50分	9時40分	9時55分	9時45分	9時40分	9時35分	9時45分	12時30分	9時34分
	天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）			晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇
	気温（℃）			10.2	19.2	25.4	31.0	31.8	27.7	21.8	9.3	7.5	1.9	4.2	3.2
	水温（℃）			9.1	14.0	18.8	24.5	27.7	26.0	22.0	14.2	9.3	5.4	4.5	5.9
	残留塩素（mg/ℓ）			0.56	0.50	0.42	0.48	0.40	0.38	0.42	0.48	0.42	0.52	0.50	0.54
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.010			0.038			0.005			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.008			0.016			0.005			0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.013			0.043			0.008			0.007
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.007			0.029			0.004			0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.005			0.003			0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			5.4									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	14	9.2	6.9	7.3	8.9	10.0	9.7	7.3	9.3	12.0	11.0	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			12									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			42									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値	-	5.8~8.6	7.0	7.2	7.3	7.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005未満										0.000005未満		
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：三郷給水栓

令和7年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	1月0日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間			9時03分	9時25分	9時25分	9時30分	9時25分	9時35分	9時30分	9時25分	9時20分	9時30分	12時15分	9時13分
	天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）			晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇
	気温（℃）			12.5	21.6	25.0	30.7	32.7	27.8	20.5	9.2	7.1	1.7	4.2	3.8
	水温（℃）			10.0	14.6	20.6	25.7	28.8	27.1	22.5	13.0	9.2	5.4	5.5	7.0
	残留塩素（mg/ℓ）			0.44	0.40	0.32	0.22	0.14	0.16	0.20	0.32	0.32	0.42	0.46	0.46
	検査項目		単位	基準値	検査結果										
1	一般細菌		個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/ℓ	10.以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06以下			0.012			0.040			0.007			0.004
24	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03以下			0.008			0.003未満			0.004			0.004
25	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.002
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1以下			0.015			0.047			0.01			0.009
28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03以下			0.008			0.027			0.005			0.003
29	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03以下			0.003			0.006			0.003			0.003
30	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0以下			0.02									
33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200.以下			5.3									
37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン		mg/ℓ	200.以下	14	8.5	7.0	7.2	8.5	8.4	11.0	7.7	8.7	11.0	12.0	13.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/ℓ	300.以下			12									
40	蒸発残留物		mg/ℓ	500.以下			43									
41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類		mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）		mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値		-	5.8~8.6	7.0	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2
48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	PFOS及びPFOA		mg/ℓ	0.00005未満									0.000005未満			
基準の適合判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：原給水栓

令和7年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月17日	10月7日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間			9時55分	10時35分	11時00分	10時40分	10時30分	14時31分	10時35分	10時35分	10時32分	10時40分	10時00分	10時35分
	天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）			晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	曇	雨	晴	曇
	気温（℃）			12.2	21.6	28.5	30.8	28.6	24.2	22.5	10.6	5.2	4.1	2.5	4.3
	水温（℃）			8.8	14.6	19.2	25.3	29.0	25.0	20.7	12.8	7.4	5.1	4.8	5.0
	残留塩素（mg/ℓ）			0.30	0.40	0.24	0.20	0.14	0.10	0.14	0.24	0.34	0.40	0.34	0.38
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.14			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.009			0.019			0.002			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.002			0.002			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.015			0.027			0.006			0.007
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.004			0.008			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.004			0.006			0.002			0.002
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			9.2									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.3	8.5	5.2	5.2	5.2	5.1	4.4	4.4	4.4	4.9	4.9	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			37									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			94									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8~8.6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005未満				0.000005未満								
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：月布系給水栓

令和7年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月17日	10月7日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間			10時29分	11時20分	11時50分	10時51分	11時20分	11時36分	11時25分	11時20分	11時15分	11時25分	10時40分	11時25分
	天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）			曇	晴	晴	曇	雨	雨	曇	曇	曇	雨	曇	曇
	気温（℃）			11.2	21.5	27.1	31.2	27.2	23.8	19.8	10.2	5.2	2.7	3.5	4.0
	水温（℃）			5.8	13.5	18.1	22.5	24.9	20.2	19.5	12.3	6.4	5.2	5.0	5.3
	残留塩素（mg/ℓ）			0.32	0.22	0.28	0.10	0.12	0.36	0.12	0.22	0.52	0.40	0.40	0.46
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.17			0.27			0.12			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.019			0.018			0.012			0.008
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.005			0.005			0.005			0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.024			0.023			0.016			0.013
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.006			0.006			0.011			0.007
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.005			0.005			0.004			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			19									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.8	5.6	5.9	6.8	6.3	5.7	4.8	5.1	5.8	6.4	6.7	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			18									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			79			46			78			69
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.7	1.0	1.0	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8
47	pH値	-	5.8~8.6	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	1.0	1.4	1.5	2.2	1.5	1.6	1.8	1.1	1.0	1.5	1.2	1.1
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：切留系給水栓

令和7年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間			10時38分	11時50分	12時10分	12時10分	11時35分	12時50分	11時40分	11時45分	11時30分	11時40分	10時30分	11時42分
	天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）			曇	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	曇	雨	曇	曇
	気温（℃）			11.2	21.6	28.0	31.4	27.3	28.8	20.2	10.1	5.2	2.5	3.5	4.5
	水温（℃）			3.8	11.6	15.4	20.0	23.8	21.8	18.3	11.8	8.5	5.3	5.5	5.6
	残留塩素（mg/ℓ）			0.52	0.50	0.50	0.34	0.44	0.42	0.46	0.44	0.52	0.54	0.48	0.50
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			4.7									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			45									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			63									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2
47	pH値	-	5.8~8.6	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：用給水栓

令和7年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間			9時24分	10時00分	9時55分	10時05分	9時55分	10時10分	10時05分	9時55分	9時50分	10時00分	12時45分	9時51分
	天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）			晴	晴	晴	曇	雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
	気温（℃）			13.8	21.2	28.9	30.8	28.4	29.6	21.5	9.9	5.8	3.8	4.0	3.2
	水温（℃）			9.0	12.8	16.4	20.7	22.0	21.5	18.7	13.0	9.9	5.5	6.2	7.2
	残留塩素（mg/ℓ）			0.60	0.48	0.54	0.40	0.46	0.46	0.28	0.44	0.46	0.50	0.42	0.68
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.002			0.002			0.004			0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			1.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			19									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	6.9	7.1	7.0	7.2	7.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.5	6.5	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			110			110			110			100
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			182			200			200			188
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値	-	5.8~8.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005未満				0.000005未満								
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査実施箇所：黒森給水栓

令和7年度　水質検査結果

検査実施月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月24日	10月7日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間			10時14分	11時00分	11時30分	11時10分	11時00分	9時28分	11時00分	11時05分	11時00分	11時05分	11時50分	10時58分
	天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）			晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴	雨	曇	曇
	気温（℃）			14.0	20.0	27.8	32.0	28.3	20.5	19.2	10.3	5.2	2.6	3.0	3.8
	水温（℃）			5.6	13.1	19.1	20.0	25.0	20.1	18.7	13.0	6.4	3.2	4.5	4.5
	残留塩素（mg/ℓ）			0.36	0.22	0.18	0.26	0.12	0.16	0.18	0.24	0.32	0.42	0.42	0.36
	検査項目	単位	基準値	検査結果											
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.012			0.008			0.003			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.002			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.019			0.016			0.007			0.008
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.006			0.004			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.005			0.005			0.002			0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			8.8									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.5	5.0	5.1	5.3	5.2	4.6	4.4	4.4	4.4	4.7	6.5	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			36									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			70									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8~8.6	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	0.6	0.7	0.7	1.2	0.7	2.5	0.7	1.1	1	0.6	0.5未満	0.8
51	濁度	度	2.以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1	0.8	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

水質検査実施箇所：道海給水栓

検査実施月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検体採取時の記録事項	採水月日		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月3日
	採水時間		10時56分	12時35分	12時45分	12時50分	12時05分	13時40分	12時05分	12時20分	11時55分	12時15分	11時10分	12時10分
	天候（前日）		晴	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候（当日）		曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	雨	曇	雨	曇	曇
	気温（℃）		7.7	21.7	28.2	32.0	26.9	28.5	18.6	8.8	4.0	2.0	2.8	3.2
	水温（℃）		5.0	10.5	15.3	20.2	23.6	22.0	18.4	11.4	7.2	4.0	4.5	3.2
	残留塩素（mg/ℓ）		0.62	0.28	0.34	0.46	1.00	0.42	0.30	0.28	0.18	0.10	0.26	0.92
	検査項目	単位	基準値	検査結果										
1	一般細菌	個/mℓ	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下			0.004未満									
10	シアン化合イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10.以下			1.0									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下			0.001未満			0.004			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.001			0.002			0.001			0.001
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下			0.002			0.009			0.002			0.002
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下			0.001			0.003			0.001			0.001
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下			0.05									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下			0.06			0.1			0.08			0.08
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200.以下			6.0									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下			0.004									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200.以下	5.9	5.6	5.6	5.9	6.2	5.8	5.3	5.3	5.3	5.4	6.0	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300.以下			12									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500.以下			47									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下			0.0005未満									
46	有機物（TOC）	mg/ℓ	3.以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	-	5.8~8.6	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	5.9	6.1
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5.以下	1.9	1.4	1.6	1.1	1.6	2.1	2.4	2.8	1.6	1.5	2.5	1.6
51	濁度	度	2.以下	0.5	0.2	0.2	0.1未満	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.1
基準の適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合